

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số: /GPXD

1. Cấp cho: Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa; Mã số doanh nghiệp: 4200601069.

- Địa chỉ: số 11 Lý Thánh Tôn, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Được phép xây dựng các công trình thuộc dự án: Đầu nối đường dây 110kV sau TBA 220kV Vạn Ninh.

- Theo thiết kế: Thiết kế xây dựng tại Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Đầu nối đường dây 110kV sau TBA 220kV Vạn Ninh đã được Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 1374/QĐ-KHPC ngày 24/9/2024.

- Do: Công ty Tư vấn Điện miền Trung lập.

- Chủ nhiệm thiết kế: Phan Tiến Đức.

- Chủ trì thiết kế: Tạ Quang Thiết (điện), Đỗ Ngọc Tú (xây dựng).

- Đơn vị thẩm tra: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trần Phúc Nguyên.

- Chủ trì thẩm tra thiết kế: Trần Tuấn Anh (điện), Nguyễn Duy Khánh (xây dựng).

- Loại công trình: Công trình công nghiệp, cấp II.

- Địa điểm xây dựng: xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

- Tổng số công trình: 08 công trình.

- Cột VT01A

+ Diện tích xây dựng: 207,36m²;

+ Cốt xây dựng: +0,5m

+ Chiều cao: 31m

- Cột VT01B

+ Diện tích xây dựng: 207,36m²;

+ Cốt xây dựng: +0,5m

+ Chiều cao: 31 mét

- Cột VT02A

+ Diện tích xây dựng: 237,16m²;

+ Cốt xây dựng: +0,5m

+ Chiều cao: 31m

- Cột VT02B

+ Diện tích xây dựng: 237,16m²;

- + Cốt xây dựng: +0,5m
- + Chiều cao: 31m
- Mạch kép đường dây 110kV
- + Hướng tuyến công trình: từ Trạm biến áp 220kV Vạn Ninh đến cột VT01A
- + Chiều cao tĩnh không của tuyến: 11m
- + Chiều dài tuyến: 55m
- Mạch kép đường dây 110kV
- + Hướng tuyến công trình: từ cột VT01A đến cột VT02A
- + Chiều cao tĩnh không của tuyến: 17,5m
- + Chiều dài tuyến: 114m
- Mạch kép đường dây 110kV
- + Hướng tuyến công trình: từ Trạm biến áp 220kV Vạn Ninh đến cột VT01B
- + Chiều cao tĩnh không của tuyến: 11m
- + Chiều dài tuyến: 78m
- Mạch kép đường dây 110kV
- + Hướng tuyến công trình: từ cột VT01B đến cột VT02B
- + Chiều cao tĩnh không của tuyến: 17,4m
- + Chiều dài tuyến: 141m

3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: Văn bản số 7685/UBND-KT ngày 12/7/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thỏa thuận hướng tuyến, địa điểm xây dựng công trình: Đầu nối đường dây 110kV sau Trạm biến áp 220kV Vạn Ninh, Thông báo thu hồi đất số 231/TB-UBND ngày 06/5/2025 của UBND huyện Vạn Ninh.

Diện tích móng trụ: 889m²; Diện tích ảnh hưởng hành lang: 5.394,7m².

4. Ghi nhận các công trình đã khởi công: không

5. Giấy phép có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

Nơi nhận:

- Theo điểm 1;
- Sở Xây dựng; (VBĐT)
- UBND huyện Vạn Ninh; (VBĐT)
- Phòng QLĐTDN; (VBĐT)
- Lưu: VP, QLXDMT, NNH (05).

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Phan Châu Vinh

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liên kề.
2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.
3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định.
4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.
5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 98 của Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn:

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:

Khánh Hòa, ngày tháng năm
BQL KHU KINH TẾ VÂN PHONG